

stávající přívod a vývod zachovat

### POZNÁMKA

TYPY A DIMENZE VODIČŮ – VIZ. VÝKRES E1  
PŮVODNÍ ROZVADĚČ BUDE ZDEMONTOVÁN A NAHRAZEN NOVÝM ROZVADĚČEM.  
STÁVAJÍCÍ PŘÍVOD A VÝVOD – PROVÉRIT, ZACHOVAT. EZS – ZACHOVAT.  
ELEKTROINSTALACE UVNITŘ DISPOZICE BUDE PROVEDENA NA POVRCH,  
VEDENÁ EL. INSTALAČNÍCH TRUBKÁCH.


KOMPLETACE IP44 – Praktik ABB Elektro–Praga

### KLASIFIKACE VNĚJŠÍCH Vlivů:


VŠECHNY VNITŘNÍ PROSTORY Z HLEDISKA VNĚJŠÍCH Vlivů VE SMYSLU ČSN 33 2000–5–51  
VIZ VÝKRES

VNĚJŠÍ PROSTORY Z HLEDISKA VNĚJŠÍCH Vlivů VZHLEDEM K VlivU AD3 ZVLÁŠT NEBEZPEČNÉ  
AB8, AC1, AD3, AE3, AF2 OSTATNÍ KRITERIA NORMÁLNÍ

### LEGENDA



ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 1x22W, IP 55



ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO PŘISAZENÉ UZAVŘENÉ 2x58W, IP 55



ÚSTŘEDNA EZS S BEZDRÁTOVÝM PŘENOSEM POMOCÍ GPRS

STAVEBNÍK	Město Dolní Bousov nám. T. G. Masaryka 1, Dolní Bousov
NÁZEV AKCE	STAVEBNÍ ÚPRAVY VODOJEMU HORNÍ BOUSOV vč přístupové komunikace na poz. p.č. 80/49, 696/4, 696/1 a st. 179
KRAJ	Středočeský
STAVEBNÍ ÚŘAD	Dolní Bousov

PROJEKTANT	 PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ŠAFAŘIKOVA 277, MLADÁ BOLESLAV tel/fax: 326735391, 326735390		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Evžen KOZÁK	Č. ZAKÁZKY	STUPEŇ JP	DATUM 06/2012

### EL - ELEKTROTECHNIKA

PROJEKTANT DÍLU	 PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ŠAFAŘIKOVA 277, MLADÁ BOLESLAV tel/fax: 326735391, 326735390		
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT <b>Petr Odnoha</b>	KRESLIL <b>Petr Odnoha</b>	KONTROLOVAL	
NÁZEV PŘÍLOHY <b>elektroinstalace dispozice - 1.NP.</b>		Č. ZAKÁZKY KOOPERANTA	
PROFESE <b>EL</b>	ČÍSLO PŘÍLOHY <b>E 3</b>	MĚŘÍTKO <b>1:50</b>	FORMATU A4 <b>2</b>
		REVIZE	ČÍSLO KOPIE