



Město Dolní Bousov

náměstí TGM 1, 294 04 Dolní Bousov

tel.:326396257, fax:326396301, e-mail: starosta@dolni-bousov.cz

Věc : Dodatečná informace č. 1 k zadávací dokumentaci „Stavební úpravy vodojemu Horní Bousov“

Identifikační údaje zadavatele :

Zadavatel :	Město Dolní Bousov
Adresa:	Náměstí TGM 1. 294 04 Dolní Bousov
Zastoupený:	Miroslavem Bočkem, starostou města
IČ:	00237680
DIČ:	CZ00237680
Telefon/mobilní telefon:	+420 326 396 257/ 724 388 590
E-mail:	starosta@dolni-bousov.cz
ID datové schránky (IDDS):	ibfbesk

Dne 5.1.2017 obdržel zadavatel elektronickou poštou dotaz jednoho z uchazečů k zadávací dokumentaci. Dodatečná informace č. 1 je zaslána mailem všem známým dodavatelům a současně zveřejněna na webových stránkách zadavatele v sekci úřední deska.

Dotaz č. 1 :

Prosíme o vysvětlení rozsahu prokazování technické kvalifikace dodavatele pro výše uvedenou zakázku. V zadání je uvedeno „stavební práce obdobného charakteru“. Jsou za touto citací myšleny práce na vodojemech či vodostavební práce a nebo stačí opravy, rekonstrukce a výstava budov?

Odpověď :

K otázce o vysvětlení rozsahu prokazování technické kvalifikace dodavatele pro výše uvedenou zakázku. Vzhledem k tomu, že se jedná při realizaci tohoto projektu převážně o stavební práce, opravy či rekonstrukci, postačí prokázání technické kvalifikace a živnostenského oprávnění se zaměřením na tyto práce.

Dne 6.1.2017 obdržel zadavatel elektronickou poštou dotaz jednoho z uchazečů k zadávací dokumentaci. Dodatečná informace č. 1 je zaslána mailem všem známým dodavatelům v zákonné lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti a současně zveřejněna na webových stránkách zadavatele v sekci úřední deska.

Dotaz č. 2 :

Žádáme o upřesnění ocenění položky "210000199 - ÚPRAVA/VÝMĚNA PZTS dodávka spec. firmy - předpoklád. cena" z rozpočtu Elektromontážní práce, oddíl Ostatní dodávky (v technické zprávě citováno: Zatažení a zapojení nového přívodu provede specializovaná firma provozující stávající systém EZS)

Odpověď :

K otázce ocenění položky „210000199 - ÚPRAVA/VÝMĚNA PZTS“ z rozpočtu Elektromontážní práce, oddíl Ostatní náklady. **Položka se oceňovat nebude.** Zadavatel si objedná sám u specializované firmy v koordinaci se stavbou.

Dne 9.1.2017 obdržel zadavatel elektronickou poštou dotaz jednoho z uchazečů k zadávací dokumentaci. Dodatečná informace č. 1 je zaslána mailem všem známým dodavatelům v zákonné lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti a současně zveřejněna na webových stránkách zadavatele v sekci úřední deska .

Dotaz č. 3 :

Chtěli bychom vědět, zda vchodové dveře budou dvoje - vnitřní a vnější křídlo. Dle výkresové dokumentace se situace jeví jako jedno křídlo a jedna mříž. Ve výkazu výměr jsou uvedeny dvě křídla a jedna mříž.

Odpověď :

Výkresová dokumentace je správně - jedno dveřní křídlo a jedna mříž. Ve výkazu výměr stavba a sanace byla položka 118, kód 766641880R Montáž plastových dveří do 2,0m2 byla provedena oprava **z 2ks na 1ks.**

V Dolním Bousově dne 10.1.2017


Miroslav Boček
starosta města

